

## INVERSEUR A SECURITE INTEGRE 5KG

37 MBAR - NF PROPANE - BOITE

Réf catalogue : 14650

Inverseur à Sécurité Intégrée 5kg 37mbar - NF Propane - Boite. Il permet la 1ère et la 2ème détente entre la bouteille et l'entrée dans l'habitation.



### Caractéristiques techniques

Débit	5 kg/h
Pression amont	16 bar
Pression aval	37 mbar
Entrée	mâle 20x150
Sortie	mâle 20x150
Indicateur intégré	
Norme (1)	NF EN 16129
Norme (2)	NF M 88-781

### Informations complémentaires

Poids(gr)	1050 g
Long.(mm)	101 mm
larg.(mm)	109 mm
Haut.(mm)	186 mm

Organisme mandaté par

**AFNOR Certification**  
11 rue Francis de Pressensé  
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



**GAZ**

**N° 24.054/NFG  
Dossier n° 803**

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

*According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.*

*The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)*

**La société :**  
Head Office

**CAVAGNA GROUP – DIVISION RECA**  
Via Matteotti, 5  
25012 VIADAN DI CALVISANO  
ITALIE

**est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :**  
*is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)*

**Désignation :** Inverseur automatique à sécurité pour bouteilles - Propane - 5 kg/h - 37 mbar  
**Entrée :** G13 (male M20x1,5) **Sortie :** H1 (male M20x1,5)  
**Sécurités :** UPSO + EFV + double détente  
*Type* Low pressure regulator

**Marque commerciale :** RECA  
*Trademark*

**Référence(s) commerciale(s) :** 618P  
*Marketing references*

**Marquage produit :** NF M 88-781/2  
*Product marking*

**Selon norme(s) :** NF M 88-781 (12/2022) – NF EN 16129 (07/2013)  
*According to standard(s)*

*En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur. Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.*

**Ce certificat est valide jusqu'au 20 juin 2027. Il annule tout certificat antérieur.**  
*Validity date : June 20<sup>th</sup>, 2027. It cancels any previous certificate.*



Fait à Puteaux, le 21 juin 2024

**Claudie CANON**  
Directeur Général